上富第１区集会所　　三芳町大字上富1909-1

| 採水日 | | | 2024年4月 | 2024年5月 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時　間 | | | 10時29分 | 11時52分 | | | | | | | | | | |
| 試料名 | | | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 | 浄水 |
| 項目名 | 基準値 | 単位 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
| 一般細菌 | 100以下 | 個/mL | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 大腸菌 | 検出されないこと | - | 不検出 | 不検出 | | | | | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/L | 0.0003未満 | - | | | | | | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/L | 0.00005未満 | - | | | | | | | | | | |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | - | | | | | | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | - | | | | | | | | | | |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | - | | | | | | | | | | |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | - | | | | | | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/L | 0.004未満 | - | | | | | | | | | | |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | - | | | | | | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/L | 1.40 | - | | | | | | | | | | |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/L | 0.06 | - | | | | | | | | | | |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.03 | - | | | | | | | | | | |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/L | 0.0002未満 | - | | | | | | | | | | |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/L | 0.005未満 | - | | | | | | | | | | |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び<br>ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04以下 | mg/L | 0.0002未満 | - | | | | | | | | | | |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/L | 0.0002未満 | - | | | | | | | | | | |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/L | 0.0002未満 | - | | | | | | | | | | |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/L | 0.0002未満 | - | | | | | | | | | | |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/L | 0.0002未満 | - | | | | | | | | | | |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/L | 0.06未満 | - | | | | | | | | | | |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | - | | | | | | | | | | |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/L | 0.007 | - | | | | | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/L | 0.007 | - | | | | | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/L | 0.004 | - | | | | | | | | | | |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/L | 0.001未満 | - | | | | | | | | | | |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/L | 0.019 | - | | | | | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/L | 0.005 | - | | | | | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/L | 0.007 | - | | | | | | | | | | |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/L | 0.001未満 | - | | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/L | 0.008未満 | - | | | | | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.01未満 | - | | | | | | | | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/L | 0.02未満 | - | | | | | | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/L | 0.03未満 | - | | | | | | | | | | |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/L | 0.01未満 | - | | | | | | | | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/L | 9.7 | - | | | | | | | | | | |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/L | 0.005未満 | - | | | | | | | | | | |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/L | 12.5 | 13.7 | | | | | | | | | | |
| ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300以下 | mg/L | 57 | - | | | | | | | | | | |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/L | 131 | - | | | | | | | | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/L | 0.02未満 | - | | | | | | | | | | |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/L | - | - | | | | | | | | | | |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/L | - | - | | | | | | | | | | |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/L | 0.002未満 | - | | | | | | | | | | |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/L | 0.0005未満 | - | | | | | | | | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3以下 | mg/L | 0.6 | 0.7 | | | | | | | | | | |
| ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | - | 7.2 | 7.4 | | | | | | | | | | |
| 味 | 異常でないこと | - | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 臭気 | 異常でないこと | - | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | |
| 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | | | | | | | | |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | | | | | |
| 判　定 | | | 適合 | 適合 | | | | | | | | | | |
| 残留塩素 | | | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | | | |
| 天候 | 当日 | 前日 | 曇 \| 曇 | 曇 \| 曇 | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| | \| |
| 気温（℃） | | | 15.1 | 22.1 | | | | | | | | | | |
| 水温（℃） | | | 17.7 | 19.8 | | | | | | | | | | |