

学校施設の耐震診断結果及び耐震補強工事の状況について

三芳町公立学校施設耐震化の状況を公表いたします

平成26年4月1日現在

学 校 名	建物区分	構 造	建築年	階 数	耐震基準	耐震診断		耐震補強年度	改修後 Is値	備考(予定年度)
						年度	Is値			
三芳小学校	普通教室棟	RC	S51	3	旧耐震	H14	0.41	平成22年度完了	0.77	
	特別教室棟	RC	S44	3	旧耐震	H14	0.32	平成22年度完了	0.77	
	管理棟	RC	S51	3	旧耐震	H14	0.76	平成22年度完了	1.07	
上富小学校	普通教室棟	RC	S47	3	旧耐震	H16	0.67	平成25年度完了	0.83	
	体育館	S	S53	1	旧耐震	H17	0.46	平成25年度完了	0.88	
藤久保小学校	普通教室棟	RC	S46	3	旧耐震	H12	0.31	平成20年度完了	0.76	
	普通教室棟	RC	S48	4	旧耐震	H12	0.34	平成20年度完了	0.76	
	普通教室棟	RC	S54	3	旧耐震	H12	0.85	必要なし		
	普通教室棟	RC	S54	3	旧耐震	H12	0.38	平成20年度完了	1.07	
	渡り廊下棟	RC	S48	3	旧耐震	H12	0.48	平成20年度完了	0.75	
	体育館	S	S51	2	旧耐震	H17	0.43	平成22年度完了	0.9	
唐沢小学校	普通教室棟	RC	S50	4	旧耐震	H17	0.36	平成21年度完了	0.83	
	体育館	S	S53	2	旧耐震	H17	0.40	平成24年度完了	0.82	
竹間沢小学校	普通教室棟	RC	S56	4	旧耐震	H15	0.46	平成23年度完了	0.81	
	特別教室棟	RC	S56	4	旧耐震	H15	0.38	平成23年度完了	0.8	
	管理棟	RC	S56	4	旧耐震	H15	0.35	平成23年度完了	0.76	
	渡り廊下棟	S	S57	2	旧耐震	H17	0.30	平成25年度完了	0.79	
	体育館	S	S57	2	旧耐震	H17	0.37	平成25年度完了	0.79	
三芳中学校	普通教室棟	RC	S48	4	旧耐震	H11	0.37	平成24年度完了	0.76	
	体育館	RC	S45	2	旧耐震	H18	0.43	平成23年度完了	0.77	
	柔剣道場	S	S60	2	新耐震	H18	0.27	平成23年度完了	0.78	
三芳東中学校	普通教室棟	RC	S52	4	旧耐震	H13	0.51	平成19年度完了	0.76	
	特別教室棟	RC	S52	4	旧耐震	H13	0.38	平成19年度完了	0.84	
	管理棟	RC	S52	4	旧耐震	H13	0.38	平成19年度完了	0.76	
	体育館	S	S53	2	旧耐震	H18	0.26	平成21年度完了	0.81	
	柔剣道場	S	S53	2	旧耐震	H18	0.27	平成21年度完了	0.83	
藤久保中学校	普通教室棟	RC	S59	4	新耐震	—	—	対象外		
	特別教室棟	RC	S59	4	新耐震	—	—	対象外		
	体育館	S	S59	2	新耐震	—	—	対象外		
	柔剣道場	S	S59	2	新耐震	—	—	対象外		

1. 「構造」欄中、RCは鉄筋コンクリート造、Sは鉄骨造をいいます。
2. 耐震基準に「旧耐震」とあるのは、新耐震基準施行(昭和56年)以前に建築、「新耐震」とあるのは新耐震基準施行後に建築されたものです。
3. 「Is値」(構造耐震指標)は建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したもので、その値が大きいほど耐震性が高いことを表し、国土交通省ではIs値0.6以上、文部科学省ではIs値0.7以上を安全の目安としていますが、三芳町ではIs値0.75以上と定め耐震化に取り組んでいます。