

資料11 電気・機械要求性能表【令和4年10月修正版】

施設名	室名	電灯 照度(Lx)	コンセント	LAN/Wi-Fi			OA フロア	電話		TV 受信 設備	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	カメラ 付 インター ホン	非常 呼出	電気 時計	電波 時計	機械 警備	給水	給湯	ガス	空調		備考			
				フリー	教育	行政		外線	内線													冷房	暖房				
(1) 小学校																											
① 校舎																											
普通教室等	普通教室	500以上	6ヶ所以上	-	①	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	スクリーンボックス設置 可動電子黒板を設置			
	特別支援学級	500以上	6ヶ所以上	-	①	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	○	○	手洗い、スクリーンボックス設置 可動電子黒板を設置			
	少人数 教室	少人数教室	500以上	3ヶ所以上	-	①	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○			
		児童会室兼用室	500以上	3ヶ所以上	-	①	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○		
	オープンスペース		500以上	3ヶ所以上	-	①	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○		
	学年集会室		500以上	6ヶ所以上	-	①	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	スクリーン・スクリーンボックス・プロジェ クター設置	
特別教室	理科室	理科室	500以上	壁7ヶ所以上	-	①	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	-	-	○	-	○	○	○	○	実験台(流し台、ガスコック、コンセント つき)、流し台設置		
		理科準備室	300以上	実験台 4ヶ所以上	-	①	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	家庭科室	家庭科室	500以上	壁7ヶ所以上	○	①	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	グリーストラップ 被服台兼調理台(流し台、ガスコンロ、 コンセントつき)、流し台設置	
		家庭科準備室	300以上	テーブル 4ヶ所以上	-	①	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	洗濯機置場	
	図工室	図工室	500以上	壁7ヶ所以上	○	①	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	○	○	○	ブラスタートラップ 流し台設置	
		図工準備室	300以上	テーブル 4ヶ所以上	-	①	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	音楽室	音楽室	500以上	7ヶ所以上	○	①	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	映像音響機器設置 (AMP,CD,MD,DVD,マイク等)	
		音楽準備室	300以上	4ヶ所以上	-	①	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	図書室(メディアセンター)		500以上	壁7ヶ所以上 床、タップ等	-	①②	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	大型モニター設置	
	管理諸室	職員室	職員室	750以上	壁10ヶ所以上 床、タップ等	-	①	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	○	○	手洗い設置	
ミーティング スペース			500以上	○ 床、タップ等	-	①	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	
給湯室			300以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	ミニキッチン(流し、IHヒーターつき)	
印刷室		300以上	○	-	①	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○			
校長室(応接室)		500以上	壁4ヶ所以上 床、タップ等	-	①	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	○	○	○	-	-	○	○	手洗い設置		
会議室		500以上	7ヶ所以上	-	①	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	大型モニター設置		
教材資料室		200以上	○	-	①	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
職員用更衣室(男女)		200以上	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
事務室		750以上	壁10ヶ所以上 床、タップ等	-	①	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	○	-	○	-	-	-	-	○	○		
用務員室		750以上	4ヶ所以上	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○	○	手洗い設置		
放送室		500以上	○	-	①	-	○	-	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	放送卓を設置		
保健室		500以上	7ヶ所以上	-	①	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	○	○	○	-	-	○	○	手洗い、足洗い(シャワー)設置 洗濯機置場		
教育相談室		500以上	3ヶ所以上	-	①	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○			
地域連携室		500以上	4ヶ所以上	○	①	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○			
職員・来 客用 トイレ		トイレ(男女)	300以上	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	手洗い、スロップシンク設置 温水洗浄・暖房便座 女性用トイレ擬音装置	
		バリアフリートイレ	300以上	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	手洗い設置 温水洗浄・暖房便座、擬音装置	
その他	昇降口		300以上	○	-	①	-	-	-	○	○	-	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	手洗い・足洗い(外部) 監視カメラ		
	通用口・搬入口		300以上	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	監視カメラ、手洗い		
	ト 児 童 用 誰 で も ト イ レ	トイレ(男女)	300以上	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	手洗い、スロップシンク設置	
		誰でもトイレ	300以上	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	手洗い設置	
	給食室(搬入室)		400以上	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	手洗い、スロップシンク設置	
	配膳室		400以上	○	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	手洗い設置	
	倉庫・備品庫		150以上	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
学校開放倉庫		150以上	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
廊下	廊下	200以上	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	普通教室前(1ヶ所/2教室)に手洗い、 スロップシンク設置		
	階段、エレベーター等	200以上	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
(2) 学童保育室																											
学童保育室		500以上	○	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○	表示	-	○	-	-	○	-	-	-	○	○	手洗い		
調理スペース		500以上	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	調理台、シンク		
倉庫		200以上	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
事 務 室	執務スペース	750以上	○	○	-	①	○	○	-	○	○	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○	○			
	更衣室(男女)	200以上	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
トイレ		300以上	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	手洗い、スロップシンク設置		
外部出入口		200以上	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	監視カメラ		
収納スペース(屋外)		1灯以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
廊下		200以上	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
手洗い場・足洗場		1灯以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-			

資料11 電気・機械要求性能表【令和4年10月修正版】

施設名	室名	電灯 照度(Lx)	コンセント	LAN/Wi-Fi			OA フロア	電話		TV 受信 設備	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	カメラ 付 インター ホン	非常 呼出	電気 時計	電波 時計	機械 警備	給水	給湯	ガス	空調		備考		
				フリー	教育	行政		外線	内線													冷房	暖房			
③ 体育館																										
アリーナ		500以上	○	○	①	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	スピーカー フロアコンセント		
ステージ		500以上	○	○	①	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	移動式音響ワゴン 運営モニター フロアコンセント 電動式スクリーン		
器具庫		150以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
更衣室	更衣室(男女)	200以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	手洗い設置		
	シャワー室(男女)	200以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	手洗い、シャワー設置		
調整室		500以上	○	○	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	映像音響機器設置(調整卓) 運営モニター		
避難所用防災倉庫		150以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
トイレ	トイレ(男女)	300以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	手洗い、スロップシンク設置 温水洗浄・暖房便座 女性用トイレ擬音装置		
	バリアフリートイレ	300以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	手洗い設置 温水洗浄・暖房便座、擬音装置		
共用部	廊下、階段等	200以上	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	玄関	200以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	監視カメラ 手洗い設置		
④ 校庭																										
屋外施設	屋外運動場	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	散水栓 手洗い、足洗い設置		
	屋外器具庫	150以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	屋外コンセント		
	屋外トイレ	200以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	手洗い、スロップシンク設置		
	飼育小屋	1灯以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-			
	遊具スペース	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	適宜	-	-	-	-			
(2) 複合公共施設																										
① 行政・管理ゾーン																										
総務 室	事務スペース	750以上	○	-	-	①	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	-	-	-	○	○	監視カメラ主装置(図書館除く)		
	ミーティングスペース	500以上	○	-	-	①	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○			
倉庫・書庫		150以上	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
その他	給湯室	300以上	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	ミニキッチン(流し、IHヒーター)		
	休憩室	適宜	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	○	○	-	○	○	手洗い		
	職員ロッカー(更衣室)	200以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	○	-	-	○	○	洗面台		
② 図書館ゾーン																										
サー ビス エ リ ア	開架 書 架	書架スペース	500以上	○	○	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	○	○	監視カメラ	
		児童コーナー専用 貸出カウンター	500以上	○	○	②	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○		
		おはなし室	500以上	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	
		グループ学習室	500以上	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	
		サービスカウン ター	500以上	○	○	②	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	監視カメラモニター(図書館のみ)
	図書 館 イ ベ ン ト 室	イベント室	500以上	20ヶ所程度	○	②	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	スポットライト設置 監視カメラ 移動式音響ワゴン
倉庫兼操作室		300以上	○	-	②	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
関係者控室		500以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○		
管理 エ リ ア	図書 館 事 務 室 ・ 作 業	図書館事務室・作 業室	750以上	○	-	②	-	○	○	○	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	○	○	監視カメラ主装置(図書館のみ)		
		サーバー室	300以上	○	-	②	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○		
	閉架書架	500以上	○	-	②	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○		
	倉庫・用品庫	150以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
③ 公民館ゾーン																										
多目的ホール		500以上	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	ステージスポットライト設置 映像音響機器設置(調整卓)		
ホール控室		500以上	○	○	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	洗面台		
スタジオ		500以上	○	○	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○			
工作室		500以上	30程度	○	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	業務用動力コンセント設置 テーブル設置又は天井吊下げ式コンセ ント 流し台設置		
活動室		500以上	7ヶ所以上	○	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	流し台設置		
調理室		500以上	7ヶ所以上	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	グリッドラップ 調理台(IH又はガスコンロ)、流し台設		
大会議室		500以上	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○	スクリーン・スクリーンボックス・プロジェ クター設置 移動式音響ワゴン		
小会議室		500以上	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○			

資料11 電気・機械要求性能表【令和4年10月修正版】

施設名	室名	電灯 照度(Lx)	コンセント	LAN/Wi-Fi			OA フロア	電話		TV 受信 設備	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	カメラ付 インター ホン	非常 呼出	電気 時計	電波 時計	機械 警備	給水	給湯	ガス	空調		備考		
				フリー	教育	行政		外線	内線													冷房	暖房			
④ 子育てゾーン																										
藤久保児童館	集会室	500以上	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	-	-	○	○	健診時呼び出し設備(スピーカー)		
	遊戯室	500以上	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	健診時呼び出し設備(スピーカー)	
	赤ちゃん休憩室(赤ちゃんの駅)	300以上	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	○	-	○	○	-	-	○	○		
	活動ホール	500以上	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-	○	○	-	-	○	○	流し台設置 健診時呼び出し設備(マイク)	
	衛生倉庫	衛生倉庫	300以上	○	○	-	①	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	
		洗濯室	適宜	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	洗濯機置場
	倉庫	150以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	事務室	750以上	10ヶ所以上	○	-	①	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	○	○		
	乳児室	500以上	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	○	○	手洗い
	相談室	300以上	○	○	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	健診時呼び出し設備(マイク)
	備品管理室	150以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	スロップシンク
トイレ	300以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	手洗い、スロップシンク設置 温水洗浄・暖房便座 女性用トイレ擬音装置	
⑤ その他共用施設																										
コミュニティスペース	500以上	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	移動式音響ワゴン プロジェクター、スクリーン・スクリーン ボックス設置 レール式スポットライト設置		
交流室	500以上	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○		
市民活動支援センター	500以上	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○		
⑥ 商工会館																										
事務室	事務スペース	750以上	10ヶ所以上	-	-	②	○	△	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	-	-	-	○	○			
	応接スペース	500以上	○	-	-	②	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○		
	倉庫スペース	200以上	○	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-		
会議室	500以上	○	-	-	②	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○		
⑦ 社会福祉協議会																										
事務室	750以上	10ヶ所以上	-	-	②	○	△	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○		
ミーティングルーム	500以上	○	-	-	②	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○		
相談室	500以上	○	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○		
ロッカー室(男女)	200以上	○	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-		
倉庫	200以上	○	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-		
印刷室	300以上	○	-	-	②	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	○		
⑧ 民間収益施設																										
コワーキングスペース	500以上	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	○	○		
⑨ その他(共用部等)																										
エントランスホール	300以上	○	○	-	-	-	○	-	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	○	情報モニター 公衆電話設置スペース		
トイレ	トイレ(一般用、開架書架利用者用)	300以上	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	手洗い、スロップシンク設置 温水洗浄・暖房便座 女性用トイレ擬音装置	
	トイレ(職員用)	300以上	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	手洗い、スロップシンク設置 温水洗浄・暖房便座 女性用トイレ擬音装置	
	バリアフリートイレ	300以上	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	手洗い設置 温水洗浄・暖房便座、擬音装置	
	ジェンダーフリートイレ	300以上	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	手洗い設置 温水洗浄・暖房便座、擬音装置	
廊下	200以上	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	手洗い	
倉庫	200以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他	機械室	150以上	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	エレベーター	適宜	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	インターホン仕様は提案による	
(3) 外構等																										
外構共通	適宜	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	監視カメラ、屋外コンセント 外灯 散水栓、手洗い等	
駐車場・駐輪場	適宜	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	監視カメラ、屋外コンセント 外灯	
廃棄物庫	適宜	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	手洗い	

※表中の△は、機器の設置は別途工事で行うものとし、配管・配線のみ事業者にて敷設すること。
 ※LAN表中の①②等の表記はLANの回線名(行政系、情報系、教育系等)を示すものであり、資料12を参照すること。
 ※電気時計については、電池交換が不要(若しくは電池交換を事業者が実施)な電波式時計(電波を正常に受信できるもの)も可とする。
 ※機械警備については外部に対しては全館警備とし、表中の「○」は各室(エリア)にセンサー等を設置して不在時の警備を行うものとする。